


Entsäuerung von Trinkwasser

Prozess: Trinkwasseraufbereitung mit abschließender Entsäuerung
Problematik: Hoher Gehalt an Eisen, Trübstoffen und CO₂
Ort/Land: Oberleichtersbach/Deutschland



Projektinfo:

Kapazität: bis 72 m³/h
Anzahl Flachbettentgaser: 1 Stück
Abmessungen L x B x H: 3400 x 1700 x 600 mm
Ausführungsjahr: 2005
Besonderheiten: unterdimensionierte Kalksteinfiltration mit nachgeschalteter Restentsäuerung